



Lista de verificación del sistema contra incendio antes de la ITSE

Recorra su local con esta lista antes de presentar la solicitud de inspección. Si marca «No» en algún punto, corrijalo primero: los plazos de la inspección son cortos.

Local:	Fecha de la revisión:
Dirección:	Revisado por:

N.º	Punto a verificar	Sí	No	Observación
Agua contra incendio				
1	La bomba arranca sola cuando baja la presión, y sus tableros están en automático y sin alarmas.	☐	☐	
2	La cisterna contra incendio está llena y su reserva no se usa para otro fin.	☐	☐	
3	Las válvulas de control están abiertas, con precinto, candado o supervisión.	☐	☐	
4	Los gabinetes tienen manguera, pitón y válvula, no presentan fugas y no están bloqueados.	☐	☐	
5	Hay presión suficiente en el gabinete más alto y más alejado.	☐	☐	
6	Los rociadores no están pintados ni golpeados, y no hay mercadería a menos de 46 cm por debajo de ellos.	☐	☐	
7	La conexión para bomberos de la fachada está completa, con tapas, visible y señalizada.	☐	☐	
Detección y alarma				
8	El panel está sin fallas y sin zonas ni dispositivos anulados.	☐	☐	
9	Los detectores no tienen tapas de obra ni pintura, y las estaciones manuales están accesibles.	☐	☐	
10	Las sirenas y las luces funcionan, y las baterías del panel están vigentes.	☐	☐	
Extintores y documentos				
11	Los extintores tienen la recarga vigente, están en su sitio, señalizados y sin obstáculos.	☐	☐	
12	Tiene los protocolos de prueba y el certificado de operatividad de cada sistema, con fecha reciente.	☐	☐	
13	Tiene los planos del sistema tal como está instalado.	☐	☐	

Qué documentos pide el reglamento. Para los establecimientos de riesgo alto o muy alto, el artículo 25 del D.S. N.º 002-2018-PCM pide presentar la memoria o los protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio. El certificado ITSE tiene una vigencia de dos años (artículo 15).

Lista orientativa elaborada por VYR SEGURITEC para la parte de protección contra incendios. El inspector revisa además la estructura, las instalaciones eléctricas, las rutas de evacuación y la señalización del local. Explicación de cada punto: www.vyrseguritec.com.pe/blog/certificado-de-defensa-civil-itse-sistema-contra-incendio/